

**Мнение специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России**  
**по письму Инспекции государственного строительного надзора**  
**Новосибирской области от 25.03.2016 г №392-18/47.**

По существу обращения сообщая, что согласно пункту 1 части 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Далее - Технический регламент), пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, в случае если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Техническим регламентом.

Нормативные значения пожарного риска для зданий, сооружений, а также производственных объектов установлены статьями 79 и 93 Технического регламента. При этом в настоящее время в Техническом регламенте отсутствует нормативное значение пожарного риска для материальных ценностей.

Для определения величин пожарного риска на объектах защиты, в соответствии с положениями Технического регламента и постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. №272 «О порядке проведения расчётов по оценке пожарного риска», согласно п. 2 которого расчеты по оценке пожарного риска проводятся путем сопоставления расчетных величин пожарного риска с соответствующими нормативными значениями пожарных рисков, установленными Техническим регламентом, были разработаны и утверждены в соответствующем порядке Методика определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах (утверждена приказом МЧС от 10.07.2009 г № 404, изменения утверждены приказом МЧС России от 14 декабря 2010 г № 649), и Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности

(утверждена приказом МЧС от 30.06.2009 г № 382, изменения утверждены приказом МЧС России от 12 декабря 2011 г № 749, изменения утверждены приказом МЧС России от 2 декабря 2015 г №632).


Вместе с тем сообщаем, что Ваши предложения по совершенствованию нормативно правовых актов по пожарной безопасности будут рассмотрены при их плановом пересмотре.

Начальник отдела 3.5



А.Ю. Лагозин

Начальник отдела 3.4



Д.В. Ушаков

Начальник сектора 3.5.1



П.А. Леончук