



**НИЦ строительство**  
научно-исследовательский центр



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «СТРОИТЕЛЬСТВО»  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
ИМЕНИ В. А. КУЧЕРЕНКО

№ 13-373 от 22.03 2018 г.  
на № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Главному конструктору  
ООО «Девали»,**

**В.В. Рогу**

На Ваш запрос сообщаем, что согласно п.8.4.3 СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85\* Нагрузки и воздействия» допускается уточнять расчетные значения нагрузок от автотранспортных средств на перекрытия автостоянок в соответствии с техническими данными транспортных средств, независимо от их класса (в том числе общим весом до 3-х тс).

Значения эквивалентных вертикальных равномерно распределенных и сосредоточенных нагрузок от транспортных средств (с общим весом до 3 тс включительно) на перекрытия, покрытия и полы на грунтах допускается уточнять по результатам статических расчетов согласно строительному заданию, на основании технологических решений о размещении транспортных средств и проектных решений объекта.

Директор  
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко

И.И. Ведяков

Исполнитель:  
Н.А. Попов  
тел. +7 (499) 174-77-35; +7 (499) 174-79-98

СК5001

**АО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО»:**  
109428, Москва, 2-я Институтская ул. 6,  
тел.: +7 (499) 170-1548; +7 (495) 602-0070;  
факс: +7 (499) 171-2250  
inf@cstroy.ru | www.cstroy.ru

**ЦНИИСК ИМ. В. А. КУЧЕРЕНКО:**  
109428, Москва, 2-я Институтская ул. 6,  
тел.: +7 (499) 171-2650,  
факс: +7 (499) 170-1023, +7 (499) 171-2858;  
dtsniisk@rambler.ru, tsniisk@rambler.ru | www.tsniisk.ru

ИНН 5042109739, КПП 504201001,  
ОГРН 1095042005255  
Юридический адрес: 141367,  
Московская область, Сергиево-Посадский р-н,  
пос. Загорские Дали, дом 6-11